Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию (компенсация потерь ПАО "ММК")

Год	Объем потерь электроэнергии, тыс.кВтч			
	ВН	СН1	СН2	Итого
2024г.	5 377,135	9 374,904	738,761	15 490,800

Сведения об уровне нормативных потерь электрической энергии,

Утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 69/14 от 29 декабря 2020г.

№ п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям)
25	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Магнитогорского городского округа	3,7

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях ПАО "ММК" за 2024 год

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Эффективность в расчете на год		Источник финансирования
		тыс.кВтч	тыс. руб.	
1.Замена трансформатора мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА на ПС 110 кВ 85 (потери эл.энергии)	3 квартал	426	1387,9	себестоимость
2.Отключение трансформатора 6300 кВА № 2 на ПС 39 (эл.энергия на собственные нужды)	1 квартал	114	377,9	себестоимость
ИТОГО		540	1765,8	

Начальник ЦЭСТ И.А. Япрынцева